

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1. г. Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 227-45-07

Предписание N 51 / 1 / 51
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору Сергеева С.В. N 51 от "26" сентября 2016 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 30 мин. "5" октября 2016 г. по 10 ч 30 мин. "5" октября 2016 г.; с 14 ч 00 мин. "13" октября 2016 г. по 14 ч 30 мин. "13" октября 2016 г. проведена проверка начальником межрайонного отделения надзорной деятельности по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан – Садыковым Айратом Тафкилевичем.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Татарстан, расположенного по адресу: 420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.24А.

совместно с ведущим экспертом отдела социально-хозяйственного обеспечения Кузнецовым П.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--|
| I. | Предел огнестойкости междуэтажных перекрытий (старого здания) не доведен до требуемого нормами REI 45 | ст. 6, 151 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.2 ст. 87 табл. 21 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 15 сентября 2017 года | |
|----|---|---|-----------------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отделения надзорной деятельности по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Садыков Айрат Тафкилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

"13" октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

"13" октября 2016 г.

И.О. руководителя Краснова Ольга Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.